



**BRANDWEERENVOOI**

**BRAND- EN ROOKCOMPARTIMENTEN**

60min Brandcompartment scheiding met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag [WBDBO] van ten minste 60 minuten.

Zelfsluitende deur.

**ONTVLUCHTEN**

§ Vluchtdeur te openen aan de vluchtzijde zonder losse hulpmiddelen

**BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIES**

De brandslanghaspels voldoen aan het gestelde in de norm NEN-EN 671-1. De capaciteit bedraagt ten minste 1,3 m<sup>3</sup>/h met een minimale statische druk bij het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.

De brandslanghaspels zijn voorzien van een knikvrije rubberen slang met een lengte van XX meter (maximaal 30 meter, zie tekeningen) en een inwendige diameter van 19 mm.

F	Diverse wijzigingen indeling	03-05-2011
	Diverse wijzigingen indeling	11-04-2011
	Entree restaurant en bar / toiletten bistro	31-03-2011
	Wijzigingen i.o.m. opdrachtgever	23-12-2010
	Wijzigingen n.a.v. opmerkingen opdrachtgever	29-06-2010
	Diverse wijzigingen	13-02-2009
Wijz.nr.	Omschrijving	Datum

**Groevenbeek**  
MANAGERS EN ADVISEURS

Putterweg 5b | 3851 GA Ermelo | T. 0341 47 55 11 | F. 0341 47 55 10  
Email info@groevenbeek.com | Internet www.groevenbeek.com

Opdrachtgever : De Limonadefabriek

Project : Restaurant "De Limonadefabriek" te Streefkerk

Onderdeel : Plattegrond begane grond en verdieping

Schaal : 1 : 100	Getekend : J. van den Brink	Blad : F
Datum : 14 jan. 2009	Referentie : J.R. van Domselaar	BK02
Formaat : 1051x594	Werknr. : 07059	